No Perakuan : JBPM.IP.RNP:700-7/2/2-123(4)
(SEDIA ADA)

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light
MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui
CANDLELUX MARKETING SDN BHD
(CMM-15)

Beroperasi di
NO. 3 PERSIARAN INDUSTRI RAPAT , KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN SRI RAPAT
31350 IPOH PERAK
31350 IPOH, PERAK

TELAH BERDAFTAR
TEMPOH SAH PERAKUAN : **24/07/2025 HINGGA 23/07/2027**

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

LAMPIRAN A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/2-123(4)**
No. Siri: **2023/S5/5648/EL (B)**

Jenis Alat Kelengkapan	:	**LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**
Jenama & Spesifikasi	:	**Brand: CANDLELUX** **Model: CMM-15** **Type:** **Voltage: 240V ± 10% 50/60Hz** **Maintained Type: NON-MAINTAINED** **Power Failure Type: PUSH TEST SWITCH TO SIMULATE POWER FAILURE** **Batteries Type: 3.2V, 1500mAH, 4.8 Wh Environment Friendly Lithium- Ion Battery** **Weight: ± 0.93Kg** **Recharge Period: 3 HOURS** **Type: SURFACE WALL MOUNTING**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**CANDLELUX MARKETING SDN BHD**
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	**2023EB0079 24/02/2023**
Jenis Skim Pensijilan Barangan	:	**SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**
No. Skim Pensijilan Barangan	:	**PC004765**
Tempoh Sah Laku	:	**22/11/2025**
Ulasan Pegawai Proses	:	**EL (SEDIA ADA)**
Ulasan Mesyuarat	:	
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **24/07/2025 hingga 23/07/2027**